

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1:2014-05
des Versorgungsgebietes BHKW III



Breitscheidstraße 45
16321 Bernau

Datenbasis :

Planungsdaten

Primärenergiefaktor nach
AGFW FW 309-1 :

$f_{P,FW} =$

0,35

Anteil KWK-Prozess an
Wärmebereitstellung :

$\alpha_{KWK} =$

64,8 %

Gültigkeitsdauer ¹⁾ :

bis zum 22.03.2024

Cottbus, den 23.03.2017

Dipl.-Ing. (FH) Burkhard Schwiedersky
 f_P -Gutachter-Nr.: FW 609-116

¹⁾Die Gültigkeitsdauer bleibt unberührt von Änderungen der Primärenergiefaktoren der eingesetzten Brennstoffe, des Strommixes und des Verdrängungsmixes. Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachteten Anlage, die eine wesentlich Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich der Primärenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.